

# CERTIFICAAT

## voor de conformiteit van de productiecontrole in de fabriek

Overeenkomstig de Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 (de Bouwproductenverordening of BPV), is dit certificaat van toepassing voor het bouwproduct

### CLV - OVERDRUKSYSTEEM

#### Enkelwandige en concentrische, niet geïsoleerde metalen luchttoevoer- en rookgasafvoersystemen voor gesloten verwarmingstoestellen

zoals geregistreerd door BCCA door middel van een regelmatig gevalideerde productlijst, opgenomen in bijlage zoals de fabrikant voorzien heeft op de prestatieverklaring, die de scope van het FPC-systeem weergeeft en op de markt gebracht onder de naam of het handelsmerk

#### EALTEC bvba

Vichtsesteenweg 35A, BE - 8570 Anzegem,

en vervaardigd in de productie-eenheid

#### EALTEC bvba

Vichtsesteenweg 35A, BE - 8570 Anzegem,

Dit certificaat bevestigt dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid zoals beschreven in de Bijlage ZA van de norm


#### EN 14989-2:2007

volgens het systeem 2+ toegepast worden en dat de productiecontrole in de fabriek volgens de beoordeling overeenstemt met de toepasbare eisen.

Dit certificaat werd voor het eerst afgeleverd op op 13-08-2019 en blijft geldig tot 12-08-2024, zolang de geharmoniseerde norm, het bouwproduct, de AVCP-methodes en de vervaardigingsvoorwaarden in de productie-eenheid niet op significante wijze gewijzigd worden, tenzij het door de aangemelde productcertificatie-instelling opgeschort of ingetrokken wordt.

N° certificaat 0749-CPR-BC2-604-23037-14989-2/001-23037 | Geldig van 13-08-2019 tot 12-08-2024

Afgeleverd in Brussel, op op 27 augustus 2019



ir. B. De Blaere,  
Directeur Generaal

De geldigheid van dit certificaat kan gecontroleerd worden op de website [www.bcca.be](http://www.bcca.be).

---

## Gevalideerde scope voor het gecertificeerde FPC-systeem

---

**met betrekking tot het CE-Conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek  
0749-CPR-BC2-604-23037-14989-2/001-23037,  
afgeleverd op 27 augustus 2019.**

aan EALTEC bvba in zijn productie-eenheid EALTEC bvba, Vichtsesteenweg 35A, BE - 8570 Anzegem,

voor enkelwandige en concentrische niet geïsoleerde metalen luchttoevoer- en rookgasafvoersystemen voor gesloten verwarmingstoestellen volgens de EN 14989-2:2007.

Versie van het huidige document: 1, Datum: 27 augustus 2019

### Productlijst

#### **EALTEC – CLV-OVERDRUKSYSTEEM**

Concentrisch niet geïsoleerde metalen luchttoevoer- en rookgasafvoerleidingen voor een overdruk schouwstelsel voor gesloten verwarmingstoestellen.


Diameters van 80 / 125 mm tot 250 / 400 mm.

Rookgaskanaal  
T160-P1-W-Vm-L50040-O(50)  
materiaal: '50' - 1.4404 volgens EN 10088

Luchtkanaal (buitenwand)  
materiaal: '20' - 1.4301 volgens EN 10088

Deze bijlage is geldig zolang het CE-certificaat geldig is.  
De laatste versie wordt ter beschikking gesteld op de website van BCCA.

Afgeleverd in Brussel, op 27 augustus 2019



ir. B. De Blaere,  
Directeur Generaal